



Désignation		ARRIVEE GENERALE EDF		CLIENT	PROTECTION Ecl. et chauffage	RESISTANCE CHAUFFANTE	ECLAIRAGE			
Désignation		IG1			Q1	F1	F2			
Protection	Repère	Interrupt.	Disj. Diff.		Disjoncteur Diff.	-	-			
	Type		-		C10	-	-			
Intensité	Calibre	4x400A	400A		2x10A	-	-			
	Icc									
Différentiel	Calibre		Réglable		30mA					
	Type		VIGI		VIGI					
Câblage	Repère									
	Type									
N° de borne/ Type										

Révision de Modification			
A		C	
B		D	
ETABLI	DESSINE	VERIFIE	DATE
-	-	-	03/03/2023

13-15 rue du 8 mai 1945  
 Parc d'activité de la Haie Griselle  
 94478 BOISSY-SAINT-LEGER

Tél.: 01.56.73.17.50  
 www.sicom-sa.fr

ARMOIRE DE COMPTAGE 400A			
SCHEMA UNIFILAIRE DE LA PUISSANCE			
CLIENT -			
PLAN		AFFAIRE	
-	-	Indice	-
-	-	Folio	1