



Désignation Désignation Lieu		PROTECTION MX + VOYANT -	PROTECTION GENERAL -							
Repère		Q0	DG							
Protection	Repère	Disjoncteur Diff.	Disjoncteur Diff.							
	Type	IDPN	160A 4P.							
Intensité	Calibre	2x3A	4x160A							
	Icc									
Différentiel	Calibre	30mA	REGLABE							
	Type	VIGI	VIGI							
Câblage	Repère									
	Type									
N° de borne										

Révision de Modification			
A		C	
B		D	
ETABLI	DESSINE	VERIFIE	DATE
-	-	-	-

13-15 rue du 8 mai 1945  
 Parc d'activité de la Haie Griselle  
 94478 BOISSY-SAINT-LEGER

Tél.:01.56.73.17.50

COFFRET GRUE 160A			
SCHEMA UNIFILAIRE DE LA PUISSANCE			
CLIENT -			
PLAN		AFFAIRE	
-	-	Indice	-
-	-	Folio	1