



Désignation Désignation	PROTECTION MX + VOYANT	PROTECTION GENERAL	GRUE	COMPRESSEUR	PROTECTION PC	PC 1	PC 2	PC 3	PC 4
Repère	Q0	IG	Q1	Q2	ID1	QI1	QI2	QI3	QI4
Protection	Disjoncteur Diff.	INTERUPTEUR	Disjoncteur Diff.	Disjoncteur Diff.	Interupteur Diff.	Disjoncteur	Disjoncteur	Disjoncteur	Disjoncteur
	Type	NSX250NA	NSX160 2.2	-	-	-	-	-	-
Intensité	Calibre	2x6A	4x250A	4x 63 à 160A	4x32A D	2x16A	2x16A	2x16A	4x16A
	Icc	6kA	-	25kA	10kA	6kA	6kA	6kA	10kA
Différentiel	Calibre	30mA	-	30mA à 10A	300mA	30mA	-	-	-
	Type	VIGI	-	VIGI	VIGI	VIGI	-	-	-
Câblage	Repère								
	Type								
N° de borne									

REVISIONS

ZONE	REV	DESCRIPTION	DATE	APPROVED



SCHEMA UNIFILAIRE ELECTRIQUE

Client

-

PLAN	-
DATE	13/02/19

ARMOIRE 250A

NOM

-

AFFAIRE	-
FOLIO	1