



PRESCRIPTIONS D'EMPLOI DU COFFRET

Icc3 max toléré = 10kA

Le dimensionnement des câbles d'alimentation du coffret doit être conforme aux règles §525 de la NFC15100.
(Ex : La longueur maxi du câbles pvc cuivre 5G6mm² est de 88mètres).

Température d'utilisation MINI / MAXI : -25 / +60
(§512/2/1 de la NFC15100 : AA4 selon titre 7 NFC15100)

L' ouverture du coffret est réservée aux seuls personnels habilités et autorisés selon NFC18510.

La fixation du coffret est obligatoire avant la mise en service.

Le coffret ne doit pas être utilisée en régime de neutre IT.



DESIGNER:	ZK				
VERIFIER:	BS				
DATE DE CREATION:	11/12/2014	A	13/01/2015	Ajout prescription d'emploi	BS
INDICE	DATE	MODIFICATION	VISA		

COF007

Dossier n° :

Schéma
SIPCE007
Coffret 40A 30mA triphasé (4x32A)