

FICHE TECHNIQUE

RÉGLETTES FLUORESCENTES ÉTANCHES - ÉCLAIRAGE DE SECOURS À LED INTÉGRÉ

T8 G13 1x36W 2x36W T5 G5 1x54W



CARACTÉRISTIQUES PRODUITS

- Base et diffuseur Polycarbonate
- Ballast électronique EEI = A2 PF>0,98
- Conforme EN 60598-1 et EN 60598-2-1
- Tube(s) monté(s) - 6500k / 865°
- Montage horizontal ou vertical
- Connecteur double, raccordement à ressort
- Autonomie : 1 heure en mode secours
- Batterie 1,7Ah Ni-Cd Puissance secourue 3,8W

	Référence		Dimensions et poids				Lumen	
			long mm	larg mm	haut mm	poids kg	normal	secours
T8	YP 136 S	1 x 36W	1265	75	95	2,3	3050	320
T8	YP 236 S	2 x 36W	1265	115	95	2,5	6100	320
T5	YP 154 S	1 x 54W	1265	75	95	2,3	4000	320

INSTRUCTIONS DE MONTAGE

- Percer le mur à l'entraxe de 860 à 950 mm
Attention, ne pas percer la réglette
- Fixer les crochets au mur
- Fixer la réglette aux crochets
- Accessoires fournis



INSTRUCTIONS DE RACCORDEMENT ÉLECTRIQUE

- Désolidariser la vasque du corps en manœuvrant les clips
- Exercer une rotation du tube fluorescent d'un quart de tour et l'extraire
- Exercer une rotation des papillons d'un quart de tour et extraire le réflecteur
- Dénuder les fils de 10 mm minimum, passer le câble dans le presse-étoupe et les insérer dans les connecteurs à ressort. Respecter la polarité, serrer le presse-étoupe
- Remonter l'ensemble dans l'ordre ③ ② ①

